



Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, Тел: (+381 11) 30 40 700, www.putevi-srbije.rs

Наш број: 953-23861/20-1

Датум: 01-12-2020

JAVNO PREDUZETJE „URBANIZAM“ ПАНЧЕВО

26000 Панчево
Карађорђева 4

Поштовани,

На основу вашег захтева број 05-111/2020, од 04.11.2020. године, наш број 953-23861/20, од 16.11.2020. године, за издавање услова за израду **Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом „Костолац“ у Костолцу**, обавештавамо вас следеће:

Достављена документација се састоји од захтева са кратким описом циља израде урбанистичког пројекта и планираним објектима, и од два графичка прилога: Извод из плана вишег реда – План генералне регулације Костолаца („Службени лист града Пожареваца”, број 6/15) и Ситуационо решење станице за снабдевање горивом Костолац у Костолцу.

Није достављена Информација о локацији, број 04-350-382/2019, а која је наведена у вашем захтеву. Није наведена стациоณาжа на којој се налази станица за снабдевање горивом. Није јасно дефинисан обухват, односно граница урбанистичког пројекта.

Увидом у достављену документацију, утврђено је да се катастарска парцела 1019 КО Костолац-град, на којој је планирана станица за снабдевање горивом, налази уз катастарску парцелу 2391 КО Костолац-град, на којој се налази део трасе **државног пута IIА реда број 159: Пожаревац – Костолац**. Деоница 15901 трасе државног пута IIА реда број 159 (од стационаже km 6+375 до стационаже km 7+390) се у оквиру урбанистичког пројекта налази у насељеном месту Костолац, која се поклапа са Улицом Карађорђевом.

Потребно је да нам доставите **ново ситуационо решење**, у складу са следећим:

- јасно обележити границе урбанистичког пројекта, које морају обухватити сва саобраћајна решења и све објекте, укључујући и део трасе државног пута IIА реда број 159, на којој се налази станица за снабдевањем горива;
- јасно учртати коловоз државног пута и котирати ширине саобраћајних трака, односно доставити попречни профил постојеће и планиране ситуације;
- уписати стационаже на граници урбанистичког пројекта, као и на месту саобраћајних прикључака на државни пут;
- саобраћајни прикључци на предметни државни пут морају бити **једносмерни, без могућности за лева скретања са/на државни пут;**
- приликом дефинисања једносмерне интерне саобраћајнице на станици за снабдевање горивом, **обезбедити ширину у складу са законском и подзаконском регулативом и уклапањем одговарајућег разделног острва**, а све у циљу онемогућавања левих скретања са/на државни пут;
- разделно острво померити на начин да не обухвата део парцеле на којој се налази државни пут;

- полупречнике лепеза у зони прикључака утврдити на основу криве трагова меродавних возила које ће користити предметне саобраћајне прикључке;
- планирана острва са аутоматима за истакање горива уклопити у складу са свим претходно наведеним, а с обзиром на измештање разделног острва са дела парцеле на којој се налази траса државног пута;
- потребно је обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу, односно улаз на станицу за снабдевање горивом и излаз са исте, не сме да угрози континуитет саобраћаја на државном путу.

Потребно је прибавити мишљење и стационажу пута од стране надлежног Предузећа за путеве коме је предметна деоница државног пута поверена на заштиту и одржавање.

Потребно је доставити и текстуални део са описом и образложењем планираног решења саобраћаја.

По корекцији ситуационог решења, потребно је да исто доставите ЈП „Путеви Србије”, уз позив на број овог дописа, ради издавања услова.

Особа за контакт: Јелена Ивановић, дипл.пр.пл, 011 /30-40-625
jelena.ivanovic@putevi-srbije.rs

С поштовањем,



ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР

Слободан Басурић, дипл.грађ.инж.

Обрадио:	
Јелена Ивановић, дипл.простор.план.	<i>JM</i>
Контролисао:	
Дејан Лукић, дипл.грађ.инж.	<i>D.M</i>

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП „Путеви Србије” Београд, Архива
3. ЈП „Путеви Србије” Београд, Одељење за пројектну и планску документацију