

Водовод

И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПОЖАРЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 22-24

П И Б 100438433
Ш Д 3600
М Б 17223810
Т Р 160 - 12510 - 85
Т Р 245 - 5391973

тел: 012

центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-80
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187
e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

Пожаревац: 31. VII 2017 год.

Наш знак: 01-402411

Ваш знак: 943/17

„РД ИНЖЕЊЕРИНГ ДВА“ д.о.о.

Југовићева бр. 4, Пожаревац

подносилац захтева

Предмет : Издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта

Поступајући по захтеву, (наш бр. 01-3866/1 од 23.08. 17.год.) за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде предметне локације, објекта спратности По+П+4+Пк намене: вишепородични стамбени објекат, који ће се градити на к. п. бр. 1859/1,3,4,5 и 6, К.О. Пожаревац, град Пожаревац у ул. Прилепској, дајемо извод из кататра наших инсталација:


1. Секундарна мрежа, јавног водовода, АСС 80 mm, налази се у ул. Прилепској на страни улице, ка ивичњаку пута ка регулационим линијама поменутих парцела. У будућој парцели предвидети водомерни шахт од армираног бетона на 1,0 м од регулационе линије и прикључак предвидети на јавној површини под правим углом у односу на АСС 80 mm. Притисак у мрежи 4.8 – 5.0 бара.

2. Фекална канализација, пролази кроз Прилепску улицу. Прикључак објекта предвидети тако да ревизиони шахта буде на 1м од регулационе линије у будућој парцели.

Прилог: Ситуација са уцртаним инсталацијама


Служба развоја :

Мина Димитријевић дипл.инж.граф.



Руководилац сектора развоја и инвестиција

Ненад Ратић, маг. инж. маш.



В.Д.Директор

Игор Веселиновић дипл.инж. геол





УЧЕСТВАЊУЈУЋА РОДИ АССФДО
-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА