

ПИБ 100438433  
ШД 41000  
МБ 17223810  
ТР 160 - 12510 - 85  
ТР 245 - 5391973

тел: 012

централа: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800  
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702  
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187  
e-mail: jkpvikpozarevac@sbb.rs

Пожаревац: 4.8.2016 год.

Наш знак: 03-979/2

Грађевинско привредно друштво „Дарсинг“ ДОО Пожаревац

Ваш знак: \_\_\_\_\_

Предмет: Издавање услова за израду урбанистичког пројекта

Поступајући по захтеву „Дарсинг“ ДОО Пожаревац за издавање услова за израду урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде предметне локације, вишепородичног стамбеног – пословног објекта спратности у предњем делу По+П+2+Пк и у задњем делу По+П+4+Пк на к.п. бр. 1075/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу у улици Југовићевој број 2, дајемо извод наших инсталација:

1. Секундарна водоводна мрежа, јавног водовода, ПЕ Ø 100 мм, постоји у Југовићевој улици. У предметној парцели предвидети водомерни шахт од армираног бетона на 1,0 м од регулационе линије, прикључак предвидети на јавној мрежи и извести под правим углом.
2. Секундарна мрежа јавне фекалне канализације такође постоји у Југовићевој улици испред предметне парцеле, са падом ка Булевару. Прикључак предметног објекта предвидети преко ревизионог шахта који ће бити лоциран на предметној парцели на 1,0 м од регулационе линије, а на постојећи ревизиони шахт јавне фекалне канализације који је лоциран на коловозу у непосредној близини предметне парцеле.
3. Атмосферска вода се не сме уводити у фекалну канализацију веће је усмерити на зелене површине или коловоз на коме се налази кишни сливник.

Служба развоја

Дарко Ненадић, дипл.инж.маш.



Помоћник директора за развој

Ненад Ратић, маст.инж.маш.

100A

1

350

LG 350

1

1

10421

10422

3


2

2

10423

6

P.K.



143

146

K.K.

