

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу
Одсек за превентивну заштиту у Пожаревцу
07/26 Број: 217-12418/14-1
Датум: 03.12.2014. године
П о ж а р е в а ц

ПРЕДМЕТ: Услови из дела заштите од пожара за израду локацијске дозволе

У вези поднетог захтева предузећа "Монтпројект" д.о.о. из Београда број ПО1/Д05-0456 од 06.11.2014. године за издавање услова из дела заштите од пожара и експлозија за израду локацијске дозволе за изградњи подземног прикључног кабловског 35 KV вода и комуникацијског оптичког кабла кроз територију две општине Пожаревац и Велико Градиште на к.п. 795,796,797,788,798,799,793,800,792,801 к.о.Берање, и к.п.1441,1455,1456,1462,1463,1464,1440,1475,1473,1472,503 к.о. Баре и прикључно разводног постројења 35/35 KV на к.п. 503 к.о. Баре и на територији Велико Градиште к.п. 7017/2, 7655,7666,7674,7672,7667 к.о. Сираково, инвеститора НИС А.Д. Нови Сад, Народног фронта 12 Н.Сад, на основу чл. 29 ст.1. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09) и чл. 54 и 55. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09), утврдити следеће услове:

1. Предвидети мобилну опрему за гашење пожара сходно намени, величини објекта и пожарном оптерећењу, сходно чл. 77 тач.5. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09) и СРПС У.Ј. 1.030 (Сл.лист СФРЈ", бр. 36/76);
2. Предвидети заштиту од атмосферског пражњења на основу прорачунатог нивоа заштите, сходно чл. 40 ст.3 Закона о заштити од пожара и Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр. 11/96);
3. Предвидети прилазе за ватрогасна возила, сходно чл. 41. Закона о заштити од пожара;
4. Предвидети довољан број излаза и пролаза у случају евакуације, сходно чл. 40. Закона о заштити од пожара;
5. Заштиту од пожара предвидети према Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ" бр.74/90);
6. Применити Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање енергетских постројења и водова ("Сл.лист СРЈ" бр.41/93).
7. Остале инсталације предвидети према нормативима за такву врсту објеката.

Приликом израде техничке документације придржавати се свих позитивних закона и прописа из области заштите од пожара и експлозија за ову врсту објеката.

Такса у износу од 1270,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 1. Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр. 43/03, 53/04, 42/05, 42/06).



НАЧЕЛНИК ОДЕЛЕЊА
Главни полицијски саветник
Др. Горан Ђорђевић